# MARKT OTTOBEUREN

Marktplatz 6, 87724 Ottobeuren,
Tel.: 08332 / 9219-0, Fax: 08332 / 9219-90,
Email: Rathaus@Ottobeuren.de


| Routinemäßig durchgeführte bakteriologische Untersuchung vom 06.11.2023 Ottobeuren | | |
|---|---|---|
| | **Untersuchungsergebnis** | **Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung v. 21.05.2001** |
| Coliforme Bakterien | nicht nachgewiesen in 100 ml | nicht nachgewiesen in 100 ml |
| Escherichia coli | nicht nachgewiesen in 100 ml | nicht nachgewiesen in 100 ml |
| Koloniezahl 20° C | < 10/ml | 20 (*) bzw 100/ml |
| Koloniezahl 36° C | < 10/ml | 100/ml |
| | | |
| Färbung | < 0,10 | 0,5 $m^{-1}$ |
| | | |
| Geschmack | annehmbar und ohne anormale Veränderung | |
| Leitfähigkeit (25° C) | <645 µS/cm | 2500 µS/cm |
| pH-Wert | 7,5 | 6.5 <pH<9,5 |
| Trübung | 0,11 FNU | 1 |

Zusätzlich durchgeführte Untersuchung:

| | | |
|---|---|---|
| Nitrat | 20 mg | 50 mg/l |

(*) nur bei desinfiziertem Wasser

Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.